

Bescheinigung des Herstellers zur ATEX 2014/34/EU
Declaration of the Manufacturer regarding ATEX 2014/34/EU

ERHARD-Multamedschieber
DN 50 bis DN 300

ERHARD Multamed Gate Valve
DN 50 to DN 300

Die oben bezeichneten Armaturen wurden einer Gefahrenanalyse nach der Richtlinie ATEX 2014/34/EU mit folgendem Ergebnis unterzogen:

The valves specified above underwent a hazard analysis according to code ATEX 2014/34/EU with the following result:

- Die Armaturen besitzen keine potentielle Zündquelle und können sowohl manuell als auch anderweitig mechanisch/elektrisch angetrieben werden. Die Armaturen fallen nicht in den Anwendungsbereich der ATEX 2014/34/EU.
- Die Armaturen dürfen im Ex -Bereich eingesetzt werden.
(II 2 G, 3 G) = innere Umgebung
(II 2 G, 3 G) = äußere Umgebung
- The valves does not have a potential ignition source and might be actuated manually as well as otherwise mechanically/electrically.
ATEX 2014/34/EU is not applicable to this equipment.
- The valves may be used in the Ex range.
(II 2 G, 3 G) = inside ambience
(II 2 G, 3 G) = outside ambience

Ergänzender Hinweis:

Elektrische/mechanische Antriebe müssen einer eigenen Konformitätsbewertung nach ATEX unterzogen worden sein.
Die Armaturen müssen beim Einbau in den allgemeinen Potentialausgleich einbezogen sein (Erdung).
Schutzlack wegen statischer Aufladung (schwarz)

Supplementary note:

Electrical/mechanical actuators have to undergo a separate assessment of conformity to ATEX.
When installing, the valves must be incorporated in the general potential equalization (earthing).
Protective coating because of static electricity. (black)

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

Applicable harmonized standards, in particular:

EN 1127-1	Explosionsschutz-Grundlagen und Methodik	Explosion-protection concepts and methodology
EN 80079-36	Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in Ex -Bereichen/Grundlagen und Anforderungen	Non-electrical equipment for use in Ex areas / basic methods and requirements
EN 80079-37	Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in Ex -Bereichen/Schutz durch konstruktive Sicherheit	Non-electrical equipment intended for use in Ex areas / protection by means of constructional safety
TRGS 727 CENELEC Report R044-001	Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung	Avoiding ignition risks due to electrostatic charging

Erklärung:

II = Gase + Dämpfe (nicht Bergbau)
2 G + 3 G = Zone 1 + 2 = innen
2 G + 3 G = Zone 1 + 2 = außen

Note:

II = gases and steams (not mining)
2 G + 3 G = zone 1 + 2 = inside
2 G + 3 G = zone 1 + 2 = outside

Heidenheim, den 05.06.2018


i.V. Ulrich Brenner
Qualitätsmanagement
Quality Management