

# Leistungserklärung Nr. 1085-CPR-0038

Gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011 (BauPVO)

**1. Produkt:** ERHARD Überflurhydrant Industrial Hydrant 150 mit Fallmantel oder ohne Fallmantel mit einteiliger Überflursäule

**2. Kennzeichnung:** CE1085

Mit Fallmantel

Ohne Fallmantel mit einteiliger Überflursäule

Nennweite DN	Rohrdeck. RD m	Mat.-Nr.
150	1,25	967849
150	1,50	967851

Nennweite DN	Rohrdeck. RD m	Mat.-Nr.
150	1,25	967850
150	1,50	967852

**3. Vorhergesehene Verwendung:** Feuerlöschung

**4. Hersteller:** ERHARD GmbH & Co. KG  
 Meeboldstraße 22  
 D-89522 Heidenheim  
 Sitz der Gesellschaft: Heidenheim  
 Registergericht Ulm: HRA 660003

**6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 2+

**7. Notifizierte Stelle**

Die notifizierte Stelle **ofi** Technologie & Innovation GmbH -**1085**- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

**8. Harmonisierende Norm**

DIN EN 14384:2005

**9. Erklärte Leistungen**

<b>Nennweite</b>	DN 150
<b>Nenndruck</b>	PN 16
<b>Material</b>	Gehäuse: Gusseisen mit Kugelgraphit EN-JS1050 Profil- und O-Ringe: PUR bzw. EPDM
<b>Beschichtung</b>	Innen Email, außen Duplex-Beschichtung
<b>Antrieb</b>	Variables Baukastenprinzip
<b>Zertifikat</b>	

Verwendungsbereich: Wasser

Nennweite DN	Nenndruck PN	Wasserprüfdruck in bar		Größter zul. Betriebsdruck in bar bei Betriebstemperatur +40 °C
		Gehäuse	Abschluss	
150	16	25,0	17,6	16,0

Alle erforderlichen, aber nicht hier genannten Merkmale sind den jeweiligen Typenschildern zu entnehmen.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



.....  
Heidenheim, 24.02.2017

.....  
i.V. Ulrich Brenner  
Quality Management